

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest: 20240626-01	
Firma (ook invullen indien zelfstandige)	Technicus
naam: Samyn Bv straat en nummer: Koningin Astridlaan 136 postnummer en gemeente: 9820 tel: email: ondernemingsnummer: BE0765678606	voornaam en achternaam Sander Samyn erkenningsnummer: GV 06077 / TV Datum onderhoud: 26/06/2024 Arbeidsduur: van tot
Klant	(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)
voornaam en achternaam: Caerels Sam straat en nummer: Ginstdreef 30 postnummer en gemeente: 9820 Merelbeke tel: e-mail:	straat en nummer: postnummer en gemeente:
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)	
☒ Centraal(*) ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C 13 (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749	
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☒ niet premix(GI) ☐ premix(GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GI)	
☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:	
Toestel	Brander (enkel CV)
merk: Vaillant type: VCW BE 346/5-5 bouwjaar: 2016 fabricatienummer: 21160100116330001005095N6 nominaal vermogen (kW): 30kw	merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest: 20240626-01							
Goede staat van werking			Toestel: EUROLYZER STx		S/N: 06-46-02633		
De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd	Eenheid	Brandstof 1 : vloeibaar 2 : gasvormig 3 : vast*	Proef 1: initiële meting	Proef 2: eindmeting**		OK	Niet OK
				☒ Laaglast	☒ Hooglast		
Datum / Tijd			26/06/2024 20:40	26/06/2024 21:07	26/06/2024 21:04		
Keteltemperatuur	°C	1,2	60	60	60		
Sproeier: merk en type		1					
Sproeier: debiet		1					
Sproeier: hoek	graden	1					
Pompdruk	bar	1					
Gasdruk teller	mbar	2					
Gasdruk gasblok	mbar	2					
Gasdruk branderbed	mbar	2					
Rookindex	Bacharach	1					
Zuurstof (O2)	%	1,2	4,2	3	4,3		
Koolstofdioxide (CO2)	%	1,2	9,6	10,3	9,5		
Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2	249	4	71	☒	
Rookgastemperatuur (tg)	°C	1,2	60,6	50,5	61,2		
Verbrandingsluchttemperatuur (ta)	°C	1,2	33,8	38,1	35		
Nettotemperatuur (tg-ta)	°C	1,2	26,8	12,4	26,2		
Verbrandingsrendement Hi (onderwaarde)	%	1,2	98,7	99,4	98,7	☒	
Verbrandingsrendement Hs (bovenwaarde)	%	1,2	89,1	89,8	89,2		
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK	☐ Niet OK			
Geen ongewenste condensvorming in rookgaskanaal (B type)		1,2	☐ OK	☐ Niet OK			
Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK	☐ Niet OK			
Veilige staat van werking							
Druk rookgaskanaal	44 [Pa]	1,2,3	☒ OK	☐ Niet OK			
Verluchting en ventilatie stooklokaal		1,2,3	☒ OK	☐ Niet OK			
Dichtheid rookgasafvoer		1,2	☒ OK	☐ Niet OK			
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK	☐ Niet OK			

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.LNE.be en www.veiligverwarmen.be.

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest: 20240626-01		
Eindbeoordeling (kruis aan wat van toepassing is)	Het stooktoestel werkt: ☒ Goed ☐ Niet goed ☒ Veilig ☐ Niet veilig	Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór: 26/06/2026
Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Andere opmerkingen: Aan te raden de flexibele verbindingen om de 4j te vervangen of definitief te vervangen door een vaste leiding conform wetgeving		
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))		voor kennisname  (handtekening klant)